

Opstillingskontrol af elevator Inspektionsrapport

Nr. H.2 Side 1 af 2

Rev.10 /dato: Den 23. februar 2013 erstatter den
5. december 2011

Henvisninger

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 629 om anvendelse
og opstilling af elevatorer m. v.

Inspecta

 **DANAK**
INSP Reg. Nr. 9048

Opstillingsrapport for elevator

Sagsnummer:

2015.0149.0007

E-mail:	po@krollcranes.dk
Rekvirent	Krøll Cranes A/S, Nordkranvej 2, 3540 Lyngø
Inspektionssted:	NRE A/S, Helsinkigade, 2150 Nordhavn
Fabrikant:	Safi Jolly
Type:	Kranfører og teatersceneelevator
Løbenummer:	00124/01
Årgang:	2001

Målinger foretaget med Inspectas instrumenter

Instrumenttype	Instrument Nr.:	Udløbsdato for kalibrering:
Luxmeter		
Tachometer		
Amperemeter		
Skydelære		
Newtonmeter		
Målebånd	10	22-05-16

Dato: Date:	Bemærkninger: (Noter/se punkter fra listen) Remarks: (Notes /see the items of check list)	Status: Status:	Initialer: Initials:
01-10-15		Godkendt	EB

Antal terminer	Dato for næste besigtigelse
4	01-10-18

Inspecta Denmark A/S
Vadgaardsvej 25
6838 Nr. Nebel
(+45)70229770, info@inspecta.dk

Opstillingskontrol af elevator Inspektionsrapport

Nr. H 2. Side 2 af 2

Rev.10 /dato: Den 23. februar 2013 erstatter den
5. december 2011

√ = OK ./ = Ikke OK IR = Punktet er ikke relevant IF = ikke forelagt

Løbenummer

00124/01

Nr.	Henvi sning: Bekendtgørelse nr.		
	Elevator		
0	Elevatoren er opstillet i overensstemmelse med kravene i kapitel 4	OK	
1	Der er foretaget kontrol af elevat or anlægget ved et bemyndiget organ eller elevat orinstallatørens egenkontrol	OK	
2	Ladestedets indretning ved personførende - og byggeelevat orer	OK	
3	Adgangsveje, som er nødvendigt for eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevat or m.v.	OK	
4	Fremmede installationer	OK	
5	Indretning af rum for drivmaskineri	OK	
6	Frihøjde i rum for drivmaskineri og adgangsveje til rum for drivmaskineri	OK	
7	Belysning i rum for drivmaskineri og adgangsveje for drivmaskineri	OK	
8	Placering af styreskabe og servicepaneler	OK	
9	Aflåsning af døre	OK	
10	Antal af eftersyn pr. år skriv antal på forsiden)	OK	
11	Næste periodisk besigtigelse	OK	
12	Der er taget stilling til om der er grundlag for at informere Arbejdstilsynet, jf. § 42.	OK	Intet at bemærke.
13	Der forefindes en servicebog og resultatet af inspektionen er indskrevet i bogen.	OK	

Vurdering af eftersynsterminer

Brugsanvisning:	
Antal lejligheder:	
Antal brugere:	
Antal parkeringspladser:	
Antal etager:	
Placeringen af elevat oren:	
Evt. antal starter målt med tæller:	
Evt.:	

Underskrift/Inspektør

Rapporten må kun gengives i sin helhed. Dele af rapporten må gengives hvis der foreligger en godkendelse fra Inspecta og rekvirenten.
The report must be reproduced only in full. Reproduction of parts of the report is subject to the approval of Inspecta and the Client.

Inspecta Denmark A/S
Vadgaardsvej 25
6838 Nr. Nebel
(+45)70229770, info@inspecta.dk